



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 06/11/2013

Número: 91531

Solicitante : BETG
Gerência : UN-BC/ATP-S/OP-PM
Número da SOT : 1302131
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : M^a Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3^o Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8712815 Data: 16/10/2013 Recebimento: 23/10/2013
Procedência : PPM-1
Local da Amostragem : Flotador Horizontal
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	TQ MARILDO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	ISAQUE	"
14:00:00	MARIO EMERSON	"
20:00:00	TQ MARILDO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	15	mg/L