



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 22/11/2013

Número: 92975

Solicitante : BETG  
Gerência : UN-BC/ATP-S/OP-PM  
Número da SOT : 1302131  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : M<sup>a</sup> Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III  
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3<sup>o</sup> Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8773350 Data: 04/11/2013 Recebimento: 06/11/2013  
Procedência : PPM-1  
Local da Amostragem : Vaso 0521  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	LEONARDO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	WALLACE	"
14:00:00	LOISMAR	"
20:00:00	LEONARDO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	13	mg/L