



UNIDADE: UO-BS

Plataforma fixa de Merluza


Teor de óleos e graxas - TOG (mg/L) no ano 2014 - METODOLOGIA EMPREGADA PARA DETERMINAÇÃO DE TOG - Gravimetria

Dia	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	4,00	1,00	2,60	9,00	2,10	1,00	1,00	12,10	8,90	PP	7,30	8,10
2	2,00	1,00	6,80	2,10	1,50	1,30	1,00	11,30	9,20	PP	6,80	7,80
3	6,00	1,00	2,80	2,70	1,40	1,00	1,00	11,90	8,70	PP	6,60	8,40
4	6,00	2,70	2,20	5,50	1,30	1,60	1,00	11,10	8,10	PP	7,10	8,60
5	3,00	1,10	3,00	2,30	1,20	1,00	1,00	11,60	8,30	PP	8,40	8,10
6	3,00	2,80	1,60	3,90	2,40	1,70	1,00	8,40	7,60	PP	7,60	9,30
7	1,80	4,90	1,80	3,00	1,00	2,10	1,20	7,90	7,90	PP	8,10	9,60
8	3,80	4,00	3,80	3,00	1,20	2,00	13,30	8,80	7,50	PP	7,50	9,20
9	2,20	3,00	1,50	4,10	1,00	1,60	1,00	9,20	8,30	PP	7,60	8,90
10	1,70	1,00	3,00	4,30	1,40	1,00	1,00	8,50	8,60	PP	7,00	8,60
11	3,80	4,60	1,30	3,30	1,30	3,20	1,00	9,00	8,80	PP	7,10	8,10
12	1,00	7,40	1,60	12,30	1,40	2,20	1,80	9,20	9,30	7,30	7,70	8,20
13	1,30	2,20	1,00	3,80	1,60	1,30	1,10	10,30	8,80	8,00	8,20	7,60
14	6,60	1,90	2,80	2,50	2,70	2,30	1,00	9,30	9,20	7,10	8,10	8,30
15	7,30	1,00	2,40	1,50	3,50	1,00	1,00	9,80	9,10	9,20	7,60	8,10
16	11,30	2,00	2,00	3,00	1,00	1,50	1,00	10,10	9,60	9,80	7,20	8,60
17	6,30	1,00	2,20	1,40	1,70	1,10	1,00	9,30	10,60	9,40	7,40	8,80
18	3,60	1,00	4,10	2,90	1,70	1,80	1,00	10,50	9,80	10,50	8,30	8,40
19	6,80	1,00	5,10	0,90	2,00	1,50	1,00	10,70	9,30	10,10	8,30	9,30
20	5,50	1,50	2,90	3,70	3,80	1,30	1,00	10,20	8,80	10,80	7,90	8,70
21	1,00	1,20	3,80	1,70	2,20	1,60	1,00	9,70	9,40	9,10	8,60	8,80
22	1,50	2,60	1,00	3,30	4,40	1,90	1,00	9,40	8,90	8,30	8,00	8,00
23	1,30	2,40	1,80	3,20	1,70	1,40	1,00	9,80	PP	7,60	7,70	8,60
24	1,00	1,70	2,80	2,10	3,70	1,90	1,00	9,20	PP	7,20	7,80	9,20
25	1,00	9,50	2,80	4,70	2,30	1,70	1,00	9,30	PP	8,10	7,70	9,80
26	2,70	2,50	1,70	1,90	6,40	1,40	1,00	9,60	PP	7,70	7,30	9,60
27	1,00	2,80	1,00	2,40	1,00	1,40	1,00	9,60	PP	8,50	7,60	10,40
28	1,80	2,40	1,90	3,80	1,10	1,30	1,00	9,10	PP	6,80	7,70	10,90
29	1,20	2,40	2,90	1,00	1,20	1,30	2,10	9,40	PP	7,10	7,10	10,70
30	1,00	2,40	2,50	1,00	1,10	1,20	1,00	8,80	PP	6,90	8,20	12,60
31	1,00	2,40	1,80	2,40	2,10	1,20	1,00	9,30	7,40	7,40	8,20	13,50
Média Mensal	3,27	2,54	2,53	3,34	2,01	1,55	1,47	9,75	8,85	8,35	7,65	8,12

Observações: Análises referentes ao período compreendido entre 01/01/2014 a 31/07/2014 foram realizadas no laboratório da RPBC.
Análises referentes ao período compreendido entre 01/08/2014 a 31/12/2014 foram realizadas no laboratório da Ambiotec.

Legenda:
DF - Descarte fechado
AE - Amostra extraviada
AQ - Amostra quebrada no transporte
PP - Parada de produção


Responsável pela operação:


André de Oliveira Claudino
Gerente Setorial
Matrícula: 9757025
UO-BS/ATP-N/O/P-PMLZ

Responsável Técnico laboratório RPBC:


Sônia Maria Ares Costa Lobo
Gerente Setorial OT/DP
Matrícula: 5954380

Responsável Técnico laboratório Ambiotec:


 Marcos Aurélio Jacomassi
Químico Resp.
C.R.Q. 04.310.907 4ª Região