

## Relatório de Ensaios N.: 1960.2015.B- V.1

### Dados Interessado:

**Razão Social:** OOG-TKP Produção de Petróleo Ltda  
**CNPJ/CPF:** 13.920.130/0002-75  
**Inscrição Estadual:** 25.684.174-8  
**Endereço Entrega:** Avenida Mario Uriarte, 1290 Galpão 11  
**Bairro:** Cordeiros  
**Cidade:** Itajaí/SC  
**Cep:** 88311740

### 1. Dados Solicitante:

**Solicitante:** OOG-TKP Produção de Petróleo Ltda

**CNPJ/CPF:** 13.920.130/0002-75      **Inscrição Estadual:** 25.684.174-8      **Proposta:** 611

**Endereço Entrega:** Avenida Mario Uriarte, 1290  
**Bairro:** Cordeiros  
**Contato:** Patricia  
**Email:** patriciacurzio@oogtk.com  
**Complemento:** Galpão 11  
**Cidade:** Itajaí/SC  
**Cep:** 88311740  
**Telefone:** (47) 3390-1505

### 2. Dados da Amostra:

**Descrição do Ponto de Coleta:** Outlet Flotation A/B

**Endereço Coleta:** Avenida Mario Uriarte, 1290 Galpão 11 Bairro: Cordeiros

**Cidade:** Itajaí/SC

**Cep:** 88311740

#### Condições Ambientais:

**Informações Adicionais:** Amostras Homogeneizadas D7: 09/08/15 (14:00- 20:00) 10/08/15 (02:00 - 08:00).

**Matriz da Amostra:** Água

**Origem da Amostra:** Água Produzida

**Data de Coleta:** 09/08/2015 14:00:00

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Característica da Amostra:** Simples

**Data Recebimento:** 11/08/2015 15:00:00

**Data Conclusão Amostra:** 26/08/2015

**Responsável pela Conferência:** Daniel

**Data Conferência:** 26/08/2015

## Resultados

Parâmetros	Resultados Analíticos	Un	CONAMA 393	L.Q.	Início Ensaio
Óleos e Graxas	<10,00	mg/L	até 42,0	10,00	12/08/2015

## Referências Metodológicas

Parâmetros	Metodologia
Óleos e Graxas,	Standard Methods 22nd - 5520D

**Interpretações e Opiniões:** De acordo com os parâmetros analisados, a amostra atende os valores máximos permitidos da Resolução CONAMA nº 393 de 08 de agosto de 2007.

**Referência Normativa:** Valores de referência estabelecidos conforme Resolução do CONAMA nº 393 de 08 de agosto de 2007.

Este relatório substitui integralmente o relatório 1960.2015.B- V.0

### Legenda:

mg/L - Miligrama por Litro,

Relatório de Ensaios tipo B

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

#### 4. Procedimento de Amostragem

4.1. O plano de amostragem, seguiram requisitos estabelecidos pela NBR 9898/87 que dispõe sobre "Prevenção e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores".

#### 5. Observações

5.1. Os resultados deste ensaio tem significação restrita e se aplicam tão somente a amostra coleta em ponto indicado pelo interessado.

5.2. Este relatório somente poderá ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração.


5.3. "As opiniões e interpretações expressas neste relatório não fazem parte do escopo de trabalho do laboratório".

#### 6. Informações do Laboratório

6.1. Não Aplicável.

#### 7. Validação de Relatório

7.1. Os relatórios de ensaios podem ser validados eletronicamente através do código de verificação presente no relatório, no endereço [www.saasambiental.com.br](http://www.saasambiental.com.br).



Antonio Daniel de Souza Nunes

Código de Verificação: 0000600102805630201500001