



Enc: Água descartada dia 15-05-16
Lucas Nicolay Pizzatto
UO-BS/ATP-N/OP-URG

08/03/2017 13:56

Para: Vania Cristina Domingues da Silva - PrestServ
Cc: Daniel Hirano Andrela
Esta mensagem está assinada digitalmente.



Vania, temos a resposta da MODEC.

Att.

Lucas N. Pizzatto

Gerente Setorial de Operação da Produção do Pólo Uruguá
UO-BS/ATP-N/OP-URG
(13)3249-1525 - (13) 99676-5631
759-1525
BF9P

----- Repassado por Lucas Nicolay Pizzatto/BRA/Petrobras em 08/03/2017 13:56 -----

De: Andre Pires <Andre.Pires@modec.com>
Para: "lucaspizzatto@petrobras.com.br" <lucaspizzatto@petrobras.com.br>
Cc: "danielhirano@petrobras.com.br" <danielhirano@petrobras.com.br>, "Rodrigo Vicentin" <Rodrigo.Vicentin@modec.com>, RAFAELA BAHIA <RAFAELA.BAHIA@modec.com>, Luiz Goncalves <Luiz.Goncalves@modec.com>, "Andre Borges" <Andre.Borges@modec.com>, ProdSupt CDS <ProdSupt.CDS@modec.com>, OIM CDS <OIM.CDS@modec.com>
Data: 08/03/2017 13:52
Assunto: Água descartada dia 15-05-16

Assunto: Ausência de análise de TOG da água produzida em 2016.

Para fins de atendimento aos artigos 5º e 6º da Resolução CONAMA 393/07, justifico que:

Nos dias listados abaixo, não houve análise de TOG, o descarte estava fechado (DF) e o efluente foi direcionado para o tank de Slop da unidade, não havendo descarte para o corpo receptor.

15/02/2016;
21/04/2016;
06/05/2016, 24 a 25/05/2016

Nos dias listados abaixo, o FPSO Cidade de Santos estava em Parada Programada de Produção (PP), portanto não houve geração de água produzida.

29 a 30/09/2016
01 a 13/10/2016.

Assunto: Mistura de efluentes

"No dia 15/05 ocorreram dois tipos de descarte: mistura água oleosa e água produzida e somente água produzida. O resultado da amostra composta diária ficou

em 19,1 mg/L, possivelmente impactado pelo descarte exclusivo de água produzida ocorrido durante o dia, quando houve a coleta de uma das amostras. Ressalta-se que em nenhum momento houve descarte de mistura de água produzida com água oleosa com TOG acima de 15 ppm, pois o sistema de intertravamento do analisador de TOG on-line foi programado para interrupção do descarte caso atingisse o limite de 15 ppm.



André Pires
Operations Manager
FPSO Cidade de Santos - MV20
MODEC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda.
Phone: +55 13 3325 - 4071 / +55 13 991 875 888
Fax: +55 22 2105 2401
Address: Av. Ana Costa, 433, 11° Andar, Gonzaga
Santos, Sao Paulo - Brazil
CEP: 11060-003

Funcionário inteligente previne incidentes.

This email message (including attachments) contains confidential information which may be legally privileged. If you have received this message in error or you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete this email from your system. Unauthorized disclosure and/or use of information contained in this email may result in civil and criminal liability. Thank you.