

Documento Interno do Sistema Petrobras - DIP

Santos, 09/03/2017

UO-BS/ATP-N/OP-URG 2/2017

Para: UO-BS/SMS/MA

Assunto: FPSO Cidade de Santos - Justificativa para resultado das análises gravimétricas de TOG no dia 15/05/2016

Conforme documento em anexo transcrevo abaixo a justificativa apresentada pela MODEC em função do resultado das análises gravimétricas do TOG da água descartada no dia 15/05/2016 ter sido 19,1 mg/L sendo que nesta data houve mistura de efluentes.

"No dia 15/05/2016 ocorreram dois tipos de descarte: mistura água oleosa e água produzida e somente água produzida. O resultado da amostra composta diária ficou em 19,1 mg/L, possivelmente impactado pelo descarte exclusivo de água produzida ocorrido durante o dia, quando houve a coleta de uma das amostras. Ressalta-se que em nenhum momento houve descarte de mistura de água produzida com água oleosa com TOG acima de 15 ppm, pois o sistema de intertravamento do analisador de TOG on-line foi programado para interrupção do descarte caso atingisse o limite de 15 ppm."

Atenciosamente,



Lucas Nicolay Pizzato
Gerente Setorial de Operação da Produção do Polo Uruguá
Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos

C/C: DANIEL HIRANO ANDRELA, DANIELA LUZ AGUIAR, VANIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA - PRESTSERV



Enc_ Água descartada dia 15-05-16.pdf