



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 08/03/2013

Número: 21567

Solicitante : FCVI
Gerência : UN-ES/ATP-GLF/OP-GLF
Número da SOT : 1300307
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7916235 Data: 12/02/2013 Recebimento: 22/02/2013
Procedência : FPVT
Local da Amostragem : Saída Flotador
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	JEFERSON	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	ELY SANTOS	"
14:00:00	ELY SANTOS	"
20:00:00	JEFERSON	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	10	mg/L