



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 06/06/2013

Número: 32695

Solicitante : FCVI  
Gerência : UN-ES/ATP-GLF/OP-GLF  
Número da SOT : 1300307  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8217554 Data: 16/05/2013 Recebimento: 22/05/2013  
Procedência : FPVT  
Local da Amostragem : Saída do Slop  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
01:00:00	IVO	CONDIÇÕES NORMAIS
01:00:00	IVO	"
03:00:00	IVO	"
03:00:00	IVO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	12	mg/L