



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 08/08/2013

Número: 82114

Solicitante : FCVI  
Gerência : UN-ES/ATP-GLF/OP-GLF  
Número da SOT : 1300307  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M  
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3º Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8430050 Data: 21/07/2013 Recebimento: 24/07/2013  
Procedência : FPVT  
Local da Amostragem : Saída Flotador  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	ELY SANTOS	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	JEFERSON	"
14:00:00	JEFERSON	"
20:00:00	ELY SANTOS	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	7	mg/L