



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 18/09/2013

Número: 86409

Solicitante : CT60 - Jamilson
Gerência : UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF
Número da SOT : 1300146M
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitoramento da água descartada

Número da Amostra : 8596021 Data: 28/08/2013 Recebimento: 04/09/2013
Procedência : FPCA
Local da Amostragem : SAÍDA DO SLOP
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
21:30:00	LESEZEK	CONDIÇÕES NORMAIS
21:30:00	LESEZEK	"
23:30:00	LESEZEK	"
23:30:00	LESEZEK	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L