



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 24/09/2013

Número: 86983

Solicitante : FCVI  
Gerência : UN-ES/ATP-GLF/OP-GLF  
Número da SOT : 1300307  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : LIUANA MARIA ESTRELA PAJEVIC CARDOSO - - CRQ: 03426496 - 3ª Região  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8575626 Data: 04/09/2013 Recebimento: 10/09/2013  
Procedência : FPVT  
Local da Amostragem : Saída do Slop  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
01:00:00	MIREK	CONDIÇÕES NORMAIS
01:00:00	MIREK	"
03:00:00	MIREK	"
03:00:00	MIREK	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L