

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000015960** Certificado da SOT: **45495**
Solicitante: **BRUNO MARTINS DA COSTA** Origem da SOT: **UO_ES_ATP_GLF/CVIX**
Gerência Solicitante: **UO-ES/ATP-GLF/OP-GLF** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **13/12/2013** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300307**

Dados da Amostra

Amostra: **10038380** Certificado da Amostra: **45496**
Data da Amostragem: **23/11/2013 00:00** Recebimento no LF: **29/11/2013 17:07**
Amostrador:
Data da Autorização: **13/12/2013 13:34**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_ES_ATP_GLF / CVIX**
Ponto de Amostragem: **Slop Tank**

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
23/11/2013 01:00	IVO	
23/11/2013 01:00	IVO	
23/11/2013 03:00	IVO	
23/11/2013 03:00	IVO	

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00236	6	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM