



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 11/04/2013

Número: 27236

Solicitante : CT60 - Jamilson
Gerência : UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF
Número da SOT : 1300146A
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Pâmela F.A. Mota - Supervisora Operacional L.A. Falcão Bauer - CRQ: 03420959 / 3º Região
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitoramento da água descartada

Número da Amostra : 8103326 Data: 20/03/2013 Recebimento: 28/03/2013
Procedência : FPCA
Local da Amostragem : SAÍDA DO SLOP
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
09:30:00	EBER PAES	CONDIÇÕES NORMAIS
09:30:00	EBER PAES	"
11:45:00	EBER PAES	"
11:45:00	EBER PAES	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	5	mg/L