



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 09/05/2013

Número: 30045

Solicitante : CT60 - Jamilson
Gerência : UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF
Número da SOT : 1300146A
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Pâmela F.A. Mota - Supervisora Operacional L.A. Falcão Bauer - CRQ: 03420959 / 3º Região
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitoramento da água descartada.

Número da Amostra : 8103264 Data: 30/03/2013 Recebimento: 04/04/2013
Procedência : FPCA
Local da Amostragem : SAÍDA DO SLOP
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
17:25:00	EBER	CONDIÇÕES NORMAIS
17:25:00	EBER	"
18:50:00	EBER	"
18:50:00	EBER	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	<4	mg/L



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 09/05/2013

Número: 30045

Autorizada Por : Pâmela F.A. Mota - Supervisora Operacional L.A. Falcão Bauer - CRQ: 03420959 / 3º Região

Atenção: Este boletim cancela e substitui os boletins de números 27891/2013. Motivo: Correção de dado: Corrigir data de coleta de 10/04/2013 para 30/03/2013.