



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 17/03/2014

Número: 0163

Solicitante : CT60 - Jamilson
Gerência : UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF
Número da SOT : 1300146E
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Regina Angélica de Azevedo Santos - Técnico Químico de Petróleo I - CRQ: 03212631 - 3
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitoramento da água descartada

Número da Amostra : 8380286 Data: 24/06/2013 Recebimento: 03/07/2013
Procedência : FPCA
Local da Amostragem : SAÍDA DO SLOP
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
20:45:00	WALDEK	CONDIÇÕES NORMAIS
20:45:00	WALDEK	"
22:20:00	WALDEK	"
22:20:00	WALDEK	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	<4	mg/L

Atenção: Este boletim cancela e substitui os boletins de números 79961/2014. Motivo: CORRIGIR DADO: corrigir data de amostragem.