

**Boletim de Resultados Analíticos****Dados da amostra**SOT: **000020828**Amostra: **10051187**Data da Amostragem: **02/12/2013 00:00**

Amostrador:

Data da Autorização: **27/12/2013 17:34**Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**Local: **UO\_ES\_ATP\_JUB\_CHT / CDAN**Ponto de Amostragem: **Slop 8 C**Natureza: **Agua Produzida**Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**Certificado da Amostra: **88542**

Gerência solicitante: UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF

Recebimento no LF: **11/12/2013 18:22**

Comentário da amostra:

**Resultados**

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	<5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

\* = resultado em revisão

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

---

**FINAL DE BOLETIM**