

**Boletim de Resultados Analíticos****Dados da amostra**SOT: **0000048255**Amostra: **10120647**Data da Amostragem: **24/12/2013 00:00**

Amostrador:

Data da Autorização: **17/01/2014 13:19**Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**Local: **UO\_ES\_ATP\_JUB\_CHT / CDAN**Ponto de Amostragem: **Slop 8 C**Natureza: **Água Produzida**Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**Certificado da Amostra: **154372**

Gerência solicitante: UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF

Recebimento no LF: **03/01/2014 18:54**

Comentário da amostra:

**Resultados**

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	<5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

---

**FINAL DE BOLETIM**