



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 07/02/2013

Número: 4025

Solicitante : CTCR - Marco Antonio
Gerência : UN-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER
Número da SOT : 1201401A
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : REALIZAR CRONOGRAMA DE ANÁLISES DA AGUA DESCARTADA NO MAR EM ATENDIMENTO AO CONAMA

Número da Amostra : 7894711 Data: 17/01/2013 Recebimento: 24/01/2013
Procedência : CDSM
Local da Amostragem : Medidor online de TOG
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
09:18:00	MÁRCIO	CONDIÇÕES NORMAIS
15:30:00	MÁRCIO	"
16:08:00	MÁRCIO	"
18:45:00	MÁRCIO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L