

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000052624** Certificado da SOT: **139942**
Solicitante: **OSWALDINO APARECIDO RODRIGUES TRINDA**, Origem da SOT: **UO_ES_ATP_GLF/CDSM**
Gerência Solicitante: **UO-ES/ATP-GLF/OP-CMR-PER** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **13/01/2014** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 130790**

Dados da Amostra

Amostra: **10131903** Certificado da Amostra: **139943**
Data da Amostragem: **19/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **27/12/2013 18:26**
Amostrador:
Data da Autorização: **13/01/2014 15:38**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_ES_ATP_GLF / CDSM**
Ponto de Amostragem: **Medidor Online**

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
19/12/2013 00:00	MÁRCIO	
19/12/2013 08:20	DIOGO BARBOSA	
19/12/2013 16:00	DIOGO BARBOSA	
19/12/2013 20:00	MÁRCIO	

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	<5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM