



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 14/03/2013

Número: 24430

Solicitante : FISC
Gerência : UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF
Número da SOT : 1300157
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3º Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7929179 Data: 16/02/2013 Recebimento: 28/02/2013
Procedência : CAPI
Local da Amostragem : Slop
Detalhes P. Amostragem : OCM
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
07:40:00	PIOTR	CONDIÇÕES NORMAIS
10:00:00	PIOTR	"
13:00:00	PIOTR	"
15:30:00	PIOTR	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L