

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000025023** Certificado da SOT: **109237**
Solicitante: **FISCAL DO FPSO CAPIXABA** Origem da SOT: **UO_ES_ATP_JUB_CHT/CAPX**
Gerência Solicitante: **UO-ES/ATP-JUB-CHT/OP-PAF** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **03/01/2014** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300157**

Dados da Amostra

Amostra: **10062054** Certificado da Amostra: **109238**
Data da Amostragem: **11/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **27/12/2013 18:05**
Amostrador:
Data da Autorização: **03/01/2014 15:30**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_ES_ATP_JUB_CHT / CAPX**
Ponto de Amostragem: **Slop-OCM**

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	<5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
11/12/2013 06:15	PIOTR	
11/12/2013 10:35	PIOTR	
11/12/2013 14:40	PIOTR	
11/12/2013 16:30	PIOTR	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM