



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 22/01/2013

Número: 2314

Solicitante : NRV4  
Gerência : UN-RIO/ATP-MLS/OP-FPSO-MLS  
Número da SOT : 1007066  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : LIUANA MARIA ESTRELA PAJEVIC CARDOSO - - CRQ: 03426496 - 3ª Região  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7796218 Data: 06/01/2013 Recebimento: 16/01/2013  
Procedência : FPMS  
Local da Amostragem : Slop BE  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
00:20:00	CHRISTOPHER	CONDIÇÕES NORMAIS
00:20:00	CHRISTOPHER	"
04:40:00	CHRISTOPHER	"
04:40:00	CHRISTOPHER	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L