



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 07/03/2013

Número: 6691

Solicitante : NRV4  
Gerência : UN-RIO/ATP-MLS/OP-FPSO-MLS  
Número da SOT : 1007066  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7897476 Data: 06/02/2013 Recebimento: 21/02/2013  
Procedência : FPMS  
Local da Amostragem : Slop BE  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:20:00	SAWANY	CONDIÇÕES NORMAIS
02:20:00	SAWANY	"
03:30:00	SAWANY	"
03:30:00	SAWANY	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L