



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 17/07/2013

Número: 79922

Solicitante : NRV4  
Gerência : UN-RIO/ATP-MLS/OP-FPSO-MLS  
Número da SOT : 1302249  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8356755 Data: 28/06/2013 Recebimento: 03/07/2013  
Procedência : FPMS  
Local da Amostragem : Slop BE  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
01:40:00	DINISH	CONDIÇÕES NORMAIS
01:40:00	DINISH	"
04:50:00	DINISH	"
04:50:00	DINISH	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L