



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 13/03/2013

Número: 24359

Solicitante : ctqi
Gerência : UN-RIO/ATP-MLS/OP-P40/GEPLAT
Número da SOT : 1300631
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7939722 Data: 19/02/2013 Recebimento: 27/02/2013
Procedência : P-40
Local da Amostragem : Saída do Flotador
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|------------|-------------------|
| 02:00:00 | WILLIANS | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 08:00:00 | LAÍS | " |
| 14:00:00 | LAÍS | " |
| 20:00:00 | WILLIANS | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | <5 | mg/L |