



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 13/06/2013

Número: 33415

Solicitante : CXTB - Breno
Gerência : UN-RIO/ATP-BRC/OP-P43
Número da SOT : 1300887A
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : RAPHAEL JOSE MOTTA MARCELINO - Técnico Químico - CRQ: 03427551 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar Água Descartada

Número da Amostra : 8299632 Data: 27/05/2013 Recebimento: 29/05/2013
Procedência : P-43
Local da Amostragem : Saída de Água do TQ-07
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|----------------|-------------------|
| 02:00:00 | ISABEL | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 08:00:00 | LIDIANI | " |
| 14:00:00 | FERNANDA LOPES | " |
| 20:00:00 | ISABEL | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | 12 | mg/L |