



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 17/07/2013

Número: 79927

Solicitante : RC6K  
Gerência : UN-RIO/ATP-BRC/OP-P43  
Número da SOT : 1300887  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8346504 Data: 25/06/2013 Recebimento: 03/07/2013  
Procedência : P-43  
Local da Amostragem : Saída de Água do TQ-07  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	ISABEL	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	FERNANDA	"
14:00:00	FERNANDA	"
20:00:00	ISABEL	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	5	mg/L