



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 31/07/2013

Número: 81279

Solicitante : RC6K
Gerência : UN-RIO/ATP-BRC/OP-P43
Número da SOT : 1300887
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Pâmela F.A. Mota - Supervisora Operacional L.A. Falcão Bauer - CRQ: 03420959 / 3º Região
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3º Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8408098 Data: 14/07/2013 Recebimento: 16/07/2013
Procedência : P-43
Local da Amostragem : Saída de Água do TQ-07
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
08:00:00	ANALICE	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	ANALICE	"
14:00:00	ANALICE	"
20:00:00	JHANINE	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	9	mg/L