



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 13/11/2013

Número: 92164

Solicitante : XMA7  
Gerência : UN-RIO/ATP-BRC/OP-P48  
Número da SOT : 1300697  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : M<sup>a</sup> Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III  
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3<sup>o</sup> Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8747359 Data: 27/10/2013 Recebimento: 30/10/2013  
Procedência : P-48  
Local da Amostragem : TQ-03  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	MARINA	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	RAMON	"
16:00:00	RAMON	"
20:00:00	TQ. MARINA	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	11	mg/L