



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 07/02/2013

Número: 3953

Solicitante : XMYY  
Gerência : UN-RIO/ATP-ABL/OP-P50  
Número da SOT : 1007034  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M  
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3ª Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada  
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 7851954 Data: 23/01/2013 Recebimento: 25/01/2013  
Procedência : P-50  
Local da Amostragem : Overboard  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
20:15:00	MÁRCIO	CONDIÇÕES NORMAIS
21:15:00	MÁRCIO	"
22:15:00	MÁRCIO	"
23:15:00	MÁRCIO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	<4	mg/L