



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 09/08/2013

Número: 82392

Solicitante : XMY
Gerência : UN-RIO/ATP-ABL/OP-P50
Número da SOT : 1301444
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8433418 Data: 22/07/2013 Recebimento: 25/07/2013
Procedência : P-50
Local da Amostragem : Overboard - Embarcação
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
21:00:00	RICARDO	CONDIÇÕES NORMAIS
21:00:00	RICARDO	"
22:00:00	RICARDO	"
23:00:00	RICARDO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L