



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 09/08/2013

Número: 82385

Solicitante : XMY
Gerência : UN-RIO/ATP-ABL/OP-P50
Número da SOT : 1301444
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8423942 Data: 19/07/2013 Recebimento: 25/07/2013
Procedência : P-50
Local da Amostragem : Overboard - Produção
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|------------|-------------------|
| 03:00:00 | MARCUS | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 09:00:00 | MARCUS | " |
| 15:00:00 | CHRISMAN | " |
| 21:00:00 | MARCUS | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | 12 | mg/L |