



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 22/11/2013

Número: 93002

Solicitante : NV2F  
Gerência : UN-RIO/ATP-MLS/OP-P51/GEPLAT  
Número da SOT : 1300460  
Natureza das Amostras : Água oleosa.  
Autorizada Por : M<sup>a</sup> Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III  
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3<sup>a</sup> Região  
Objetivo : Monitorar a água descartada  
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8766815 Data: 02/11/2013 Recebimento: 06/11/2013  
Procedência : P-51  
Local da Amostragem : Saída do Flotador B  
Detalhes P. Amostragem : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	GLEICIMARA	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	CLÁUDIA	"
14:00:00	CLÁUDIA	"
20:00:00	GLEICIMARA	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L