



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 26/09/2013

Número: 87398

Solicitante : NSUR
Gerência : UN-RIO/ATP-RO/OP-P52
Número da SOT : 1300348
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3º Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8598912 Data: 11/09/2013 Recebimento: 26/09/2013
Procedência : P-52
Local da Amostragem : Saída do Tubo de Despejo
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	ALBERTO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	LUCIANA	"
14:00:00	LUCIANA	"
20:00:00	ALBERTO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	5	mg/L