



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 01/11/2013

Número: 91078

Solicitante : NSUR
Gerência : UN-RIO/ATP-RO/OP-P52
Número da SOT : 1300348
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : M^a Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3^a Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8705722 Data: 14/10/2013 Recebimento: 18/10/2013
Procedência : P-52
Local da Amostragem : Saída do Tubo de Despejo
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|--------------|-------------------|
| 02:00:00 | LUCIANA | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 08:00:00 | CARLOS ANDRÉ | " |
| 14:00:00 | CARLOS ANDRÉ | " |
| 20:00:00 | LUCIANA | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00236 | 4 | mg/L |