



**BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO**  
**E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS**

Emissão: 05/09/2013

Número: 85250

Solicitante : NVNC  
Gerência : UN-RIO/ATP-RO/OP-P54  
Número da SOT : 1300580  
Natureza das : Água oleosa.  
Autorizada Por : LIUANA MARIA ESTRELA PAJEVIC CARDOSO - - CRQ: 03426496 - 3ª Região  
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77  
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8514130 Data: 16/08/2013 Recebimento: 22/08/2013  
Procedência : P-54  
Local da Amostragem : Saída do Flotador B  
Detalhes P. : Não Informado  
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada  
Outras Informações : Condições normais

**PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
03:00:00	BRUNO	CONDIÇÕES NORMAIS
09:00:00	ESTEVÃO	"
15:00:00	ESTEVÃO	"
21:00:00	BRUNO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	14	mg/L