



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 01/11/2013

Número: 91120

Solicitante : NVNC
Gerência : UN-RIO/ATP-RO/OP-P54
Número da SOT : 1300580
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : M^a Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3^a Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8712758 Data: 16/10/2013 Recebimento: 18/10/2013
Procedência : P-54
Local da Amostragem : Saída do Flotador B
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
03:00:00	LUCAS	CONDIÇÕES NORMAIS
09:00:00	ESTEVÃO	"
15:00:00	ESTEVÃO	"
21:00:00	NÃO INFORMADO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	<4	mg/L