

Data de Publicação: 19/04/2018 09:24

Identificação Conta	
Cliente: PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA	CNPJ/CPF: 11.058.804/0007-53
Contato: Bruna Rustichelli	Telefone: -
Endereço: Av. Feliciano Sodré, nº 325, Parte - Ilha da Conceição - Niterói - CEP: 24030-012 - Brazil	

Nº Amostra: 5581-1/2018.0 - Entrada da ETE	
Tipo de Amostra: Efluente Sanitário Bruto	
Data Coleta: 29/03/2018 07:00	
Limpeza do Local de Coleta: Limpo	Local de Coleta: FPSO Polvo
Aspecto da Amostra: -	Intempéries: -
Resíduos Sólidos Objetáveis: Contém	Data de Recebimento: 29/03/2018 14:55
Odor da Amostra: Ausente	Responsável pelo Transporte: Tesalab
Observações da Amostragem: -	Embalagens utilizadas na coleta: Tesalab
Condição do Transporte da amostra: Refrigerada	Responsável pela Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos

DBO/DQO					
Análise	Resultado	Unidade	LQ	Referência	Data Análise
DBO	198,1	mg/L	3,0	SM 5210 B	29/03/2018
DQO	200,83	mg/L	10	SM 5220 B	04/04/2018

Notas

- (1) Os resultados acima referem-se tão somente a amostra analisada.
- (2) A Tesalab garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo ITLAB 001, procedimento de coleta de amostras e condições descritas na proposta comercial.
- (3) Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
- (4) Metodologia adotada conforme Standard Methods for Examination of the Water and Wastewater – 23^a. Edition.

Legendas

NA: Não se aplica
LQ: Limite de Quantificação
VMP: Valor Máximo Permitido

CRQ - III Região: Registro - N° 5147.
Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - N° 8381.
CCL N° IN033505 - INEA.



Clarisse R. de Faria Noronha
Técnico Responsável
CRQ III Região nº 03418722



Paulo Venicius Lima Machado
Responsável Técnico
CRQ III Região nº 03313856

Chave de Validação: 1ab2120905694534a0ef48600aec6d65

Data de Publicação: 20/04/2018 10:58

Identificação Conta	
Cliente: PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA	CNPJ/CPF: 11.058.804/0007-53
Contato: Bruna Rustichelli	Telefone: -
Endereço: Av. Feliciano Sodré, nº 325, Parte - Ilha da Conceição - Niterói - CEP: 24030-012 - Brazil	

Nº Amostra: 5582-1/2018.1 - Saída da ETE	
Tipo de Amostra: Efluente Sanitário Tratado	
Data Coleta: 29/03/2018 07:00	
Limpeza do Local de Coleta: Limpo	Local de Coleta: FPSO Polvo
Aspecto da Amostra: -	Intempéries: -
Resíduos Sólidos Objetáveis: Não contém	Data de Recebimento: 29/03/2018 14:55
Odor da Amostra: Ausente	Responsável pelo Transporte: Tesalab
Observações da Amostragem: -	Embalagens utilizadas na coleta: Tesalab
Condição do Transporte da amostra: Refrigerada	Responsável pela Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos

DBO/DQO						
Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 430 de 13/05/2011	LQ	Referência	Data Análise
DQO	199,1	mg/L	-	10	SM 5220 B	04/04/2018
DBO	194,7	mg/L	Até 120,0 mg/L	3,0	Sm 5210 B	29/03/2018
Percentual de Redução	1,7	%	Acima de 60%	-	Sm 5210 B	29/03/2018

Físico Químico - Efluente						
Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 430 de 13/05/2011	LQ	Referência	Data Análise
Materiais Sedimentáveis	250,0	mL/L	Até 1 mL/L	0,1	SM 2540 F	02/04/2018

Microbiologia						
Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 430 de 13/05/2011	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	1,1199 x 10 ⁸	NMP/100mL	-	1	SM 9223 B	29/03/2018

Óleos e Graxas						
Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 430 de 13/05/2011	LQ	Referência	Data Análise

Óleos e Graxas	7,1	mg/L	Até 100 mg/L	5,0	SM 5520 B	10/04/2018
----------------	-----	------	--------------	-----	-----------	------------

Análises Terceirizadas

Contratante

Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 430 de 13/05/2011	LQ	Referência	Data Análise
Cloro Residual Livre	0,36	mg/L	-	0,10	Method 8021-Hach	29/03/2018
pH	8,00		Entre 5 e 9	-	SM 4500-H B	29/03/2018

Bioagri - CRL 0172

Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 430 de 13/05/2011	LQ	Referência	Data Análise
Clorofórmio	<0,0010	mg/L	Até 1,0 mg/L	0,001	EPA Method 8260C	18/04/2018
Dicloroeteno (Somatório de 1,1 + 1,2-cis + 1,2-trans)	<0,0020	mg/L	Até 1,0 mg/L	0,002	EPA Method 8260C	18/04/2018
Monoclorobenzeno	<0,0010	mg/L	-	0,001	EPA Method 8260C	18/04/2018
Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano)	<0,0005	mg/L	Até 1,0 mg/L	0,0005	EPA Method 8260C	18/04/2018
Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno)	<0,0005	mg/L	Até 1,0 mg/L	0,0005	EPA Method 8260C	18/04/2018
PCB 28 (2,4,4' - Triclorobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018
PCB 52 (2,2',5,5' - Tetraclobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018
PCB 101 (2,2',4,5,5' - pentaclorobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018
PCB 118 (2,3',4,4,5 - pentaclorobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018
PCB 138 (2,2',3,4,4',5' - hexaclorobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018
PCB 153 (2,2',4,4',5,5'- hexaclorobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018
PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5 heptaclorobifenila)	<0,00100	µg/L	-	0,001	EPA 8082 A	18/04/2018

Especificações

CONAMA 430 de 13/05/2011: Resolução CONAMA 430 de 13 de Maio de 2011

Interpretações

Um ou mais parâmetros encontram-se em desacordo com o CONAMA 430

Parâmetros em desacordo com CONAMA 430: DBO e Materiais sedimentáveis

Análise de DBO: CONAMA 430/11 – 13 de Maio de 2011 – Art. 21 - Inciso I – d) - Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor.

Notas

- (1) Os resultados acima referem-se tão somente a amostra analisada.
- (2) A Tesalab garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo ITLAB 001, procedimento de coleta de amostras e condições descritas na proposta comercial.
- (3) Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
- (4) Metodologia adotada conforme Standard Methods for Examination of the Water and Wastewater – 23^a. Edition.

Legendas

NA: Não se aplica

LQ: Limite de Quantificação

VMP: Valor Máximo Permitido


CRQ - III Região: Registro - N° 5147.

Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - N° 8381.

CCL N° IN033505 - INEA.



Clarisse R. de Faria Noronha
Técnico Responsável
CRQ III Região n° 03418722



Paulo Venícius Lima Machado
Responsável Técnico
CRQ III Região n° 03313856

Chave de Validação: 8bd1fbd817d24e548dff6fb193412fe