

Jan-16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Nédio Araujo

Cargo: Account Manager

Empresa: NalcoChampion an Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/01/16	5.0	Não descartado
02/01/16	5.0	6.6
03/01/16	5.0	5.0
04/01/16	5.0	Não descartado
05/01/16	12.6	Não descartado
06/01/16	14.6	Não descartado
07/01/16	8.3	5.0
08/01/16	6.8	5.9
09/01/16	7.2	Não descartado
10/01/16	15.8	Não descartado
11/01/16	9.7	5.1
12/01/16	5.0	5.0
13/01/16	10.4	6.0
14/01/16	6.0	5.0
15/01/16	6.3	5.0
16/01/16	5.0	11.1
17/01/16	5.0	8.5
18/01/16	6.7	Não descartado
19/01/16	5.0	Não descartado
20/01/16	5.0	5.0
21/01/16	5.0	5.0
22/01/16	8.2	5.0
23/01/16	5.8	5.0
24/01/16	6.6	5.0
25/01/16	5.0	5.0
26/01/16	5.0	5.0
27/01/16	5.0	5.0
28/01/16	5.0	Não descartado
29/01/16	5.0	5.0
30/01/16	5.0	5.0
31/01/16	5.0	5.0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer

Rachel da Silva Pinto
Coordenadora Técnica
CRQ: 034 20682 - 3ª Reg
Falcão Bauer