

Mar-16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)	
Solicitante: Nédio Araujo	Cargo: Account Manager
Empresa: NalcoChampion an Ecolab Química Ltda	
Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003	

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/03/16	Não descartado	Não descartado
02/03/16	7.9	6.8
03/03/16	8.0	5.0
04/03/16	11.8	5.0
05/03/16	13.7	5.0
06/03/16	7.7	5.0
07/03/16	5.1	10.9
08/03/16	5.0	5.0
09/03/16	6.1	5.0
10/03/16	5.0	7.0
11/03/16	5.2	5.0
12/03/16	5.0	5.0
13/03/16	6.0	8.3
14/03/16	7.0	5.0
15/03/16	24.2	10.1
16/03/16	10.8	10.7
17/03/16	8.3	6.3
18/03/16	17.1	8.4
19/03/16	21.0	8.0
20/03/16	38.7	9.1
21/03/16	29.0	5.0
22/03/16	6.5	5.0
23/03/16	5.0	5.0
24/03/16	5.0	5.0
25/03/16	5.0	5.0
26/03/16	6.3	5.0
27/03/16	7.9	5.0
28/03/16	5.0	Não descartado
29/03/16	8.9	Não descartado
30/03/16	5.6	5.0
31/03/16	5.0	5.0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer

Rachel da Silva Pinto
Coordenadora Técnica
CRQ: 034 20682 - 3ª Reg
Falcão Bauer