

May-16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Nédio Araujo

Cargo: Account Manager

Empresa: NalcoChampion an Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/05/16	5.0	5.0
02/05/16	6.6	5.0
03/05/16	5.2	5.0
04/05/16	Não descartado	5.0
05/05/16	Não descartado	13.5
06/05/16	7.4	5.0
07/05/16	5.0	5.0
08/05/16	5.0	7.6
09/05/16	14.8	Não descartado
10/05/16	14.1	14.0
11/05/16	14.4	5.3
12/05/16	24.2	5.0
13/05/16	5.2	5.0
14/05/16	15.8	12.0
15/05/16	10.2	7.3
16/05/16	21.3	5.0
17/05/16	Não descartado	24.5
18/05/16	Não descartado	9.2
19/05/16	5.3	5.9
20/05/16	7.4	13.8
21/05/16	7.1	6.3
22/05/16	7.6	9.4
23/05/16	5.0	7.1
24/05/16	25.7	Não descartado
25/05/16	15.8	13.3
26/05/16	29.2	24.2
27/05/16	28.8	17.7
28/05/16	13.1	26.4
29/05/16	18.3	16.0
30/05/16	18.6	14.1
31/05/16	5.0	5.0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer

Rachel da Silva Pinto
Coordenadora Técnica
CRQ: 034 20682 - 3ª Reg
Falcão Bauer