

Jun-16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Nédio Araujo

Cargo: Account Manager

Empresa: NalcoChampion an Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/06/16	12.7	9.2
02/06/16	12.3	13.5
03/06/16	15.9	23.0
04/06/16	16.9	7.9
05/06/16	23.2	22.0
06/06/16	14.2	12.0
07/06/16	26.4	5.0
08/06/16	8.0	19.2
09/06/16	17.2	24.2
10/06/16	5.7	8.2
11/06/16	6.6	8.0
12/06/16	7.0	6.1
13/06/16	7.8	5.4
14/06/16	5.0	5.0
15/06/16	5.0	5.0
16/06/16	Não descartado	Não descartado
17/06/16	5.0	5.0
18/06/16	Não descartado	5.0
19/06/16	5.0	5.0
20/06/16	Não descartado	Não descartado
21/06/16	10.6	Não descartado
22/06/16	7.0	Não descartado
23/06/16	5.0	Não descartado
24/06/16	5.0	Não descartado
25/06/16	10.0	5.0
26/06/16	18.3	5.0
27/06/16	5.9	6.9
28/06/16	18.8	9.1
29/06/16	15.9	6.6
30/06/16	11.8	5.2

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Jeisiane Antunes Costa
Téc. Químico
CRQ: 03429533 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer

Rachel da Silva Pinto
Coordenadora Técnica
CRQ: 034 20682 - 3ª Reg
Falcão Bauer