

jan/16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Nédio Araújo

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotation	Slop Tank
01/01/2016	5,0	Não descartado
02/01/2016	5,0	Não descartado
03/01/2016	5,0	5,0
04/01/2016	5,0	Não descartado
05/01/2016	5,0	Não descartado
06/01/2016	5,0	Não descartado
07/01/2016	5,0	Não descartado
08/01/2016	5,0	Não descartado
09/01/2016	5,1	Não descartado
10/01/2016	5,0	Não descartado
11/01/2016	5,6	Não descartado
12/01/2016	5,0	Não descartado
13/01/2016	5,0	Não descartado
14/01/2016	5,0	Não descartado
15/01/2016	5,0	Não descartado
16/01/2016	5,0	Não descartado
17/01/2016	5,0	Não descartado
18/01/2016	5,0	5,0
19/01/2016	5,0	Não descartado
20/01/2016	5,0	Não descartado
21/01/2016	5,0	Não descartado
22/01/2016	5,0	5,0
23/01/2016	5,7	Não descartado
24/01/2016	5,0	Não descartado
25/01/2016	5,0	5,0
26/01/2016	5,0	Não descartado
27/01/2016	6,4	5,0
28/01/2016	5,0	Não descartado
29/01/2016	5,0	5,0
30/01/2016	5,0	Não descartado
31/01/2016	5,0	5,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Roberto Oliveira
Supervisor técnico
CREA: 2013131641
Champion Technologies do Brasil