

dez/16

**NALCO Champion**

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

**Relatório Técnico de Serviços Analíticos**

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)	
Solicitante: Nédio Araújo	Cargo: Account Manager
Empresa: Ecolab Química Ltda	
Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003	

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotation	Slop Tank
01/12/2016	7,1	6,4
02/12/2016	5,7	7,0
03/12/2016	22,2	9,8
04/12/2016	9,0	9,3
05/12/2016	6,0	5,8
06/12/2016	5,0	Não descartado
07/12/2016	5,0	5,4
08/12/2016	5,0	7,8
09/12/2016	5,0	7,7
10/12/2016	5,1	Não descartado
11/12/2016	5,0	Não descartado
12/12/2016	5,8	5,0
13/12/2016	5,0	Não descartado
14/12/2016	5,0	Não descartado
15/12/2016	5,7	6,7
16/12/2016	5,0	Não descartado
17/12/2016	5,4	Não descartado
18/12/2016	8,3	Não descartado
19/12/2016	5,8	Não descartado
20/12/2016	5,0	5,0
21/12/2016	5,0	Não descartado
22/12/2016	12,6	Não descartado
23/12/2016	11,4	Não descartado
24/12/2016	9,8	12,5
25/12/2016	5,0	Não descartado
26/12/2016	5,9	Não descartado
27/12/2016	15,9	Não descartado
28/12/2016	5,0	Não descartado
29/12/2016	13,5	Não descartado
30/12/2016	14,3	Não descartado
31/12/2016	14,8	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

*Roberta Oliveira*  
Roberta Oliveira  
Supervisora técnica  
CREA:2013131841  
Champion Technologies do Brasil