

Sep-18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

**Relatório Técnico de Serviços Analíticos**

<b>Cliente:</b> FPSO Espírito Santo (Shell)		
<b>Solicitante:</b> Nédio Araújo	<b>Cargo:</b> Account Manager	
<b>Empresa:</b> Ecolab Química Ltda	<b>Metodologia:</b> 1) STANDARD METHODS (5520 B e 5520 F)	
<b>Endereço:</b> Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003		

HIDROCARBONETOS (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/09/2018	16.2	Não descartado
02/09/2018	21.7	Não descartado
03/09/2018	13.8	Não descartado
04/09/2018	16.4	18.5
05/09/2018	4.6	Não descartado
06/09/2018	4.0	Não descartado
07/09/2018	4.0	Não descartado
08/09/2018	4.0	4.0
09/09/2018	4.0	4.0
10/09/2018	9.2	4.0
11/09/2018	4.0	Não descartado
12/09/2018	6.2	4.0
13/09/2018	4.0	Não descartado
14/09/2018	4.3	21.0
15/09/2018	5.1	10.4
16/09/2018	5.1	4.0
17/09/2018	4.0	Não descartado
18/09/2018	4.0	Não descartado
19/09/2018	4.0	Não descartado
20/09/2018	4.0	Não descartado
21/09/2018	4.0	Não descartado
22/09/2018	8.6	23.5
23/09/2018	4.0	Não descartado
24/09/2018	6.7	8.2
25/09/2018	5.4	Não descartado
26/09/2018	9.0	7.2
27/09/2018	4.0	Não descartado
28/09/2018	6.9	21.2
29/09/2018	5.3	Não descartado
30/09/2018	4.0	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva  
Téc. Química  
CRQ nº 03430354 - 3ª Região  
L.A. Falcão Bauer