

Dec-18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)		
Solicitante: Nédio Araújo	Cargo: Account Manager	
Empresa: Ecolab Química Ltda	Metodologia: 1) STANDARD METHODS 5520 B	
Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003		

TOG (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/12/2018	7.2	Não descartado
02/12/2018	9.5	Não descartado
03/12/2018	12.5	Não descartado
04/12/2018	9.8	4.0
05/12/2018	27.2	Não descartado
06/12/2018	16.6	23.2
07/12/2018	14.7	Não descartado
08/12/2018	18.1	10.5
09/12/2018	25.3	Não descartado
10/12/2018	10.1	6.6
11/12/2018	20.3	7.0
12/12/2018	22.9	Não descartado
13/12/2018	4.0	Não descartado
14/12/2018	17.9	Não descartado
15/12/2018	24.4	Não descartado
16/12/2018	38.2	34.3
17/12/2018	24.5	Não descartado
18/12/2018	15.5	Não descartado
19/12/2018	39.7	Não descartado
20/12/2018	31.0	Não descartado
21/12/2018	23.3	23.5
22/12/2018	31.7	Não descartado
23/12/2018	33.3	Não descartado
24/12/2018	29.6	Não descartado
25/12/2018	25.0	Não descartado
26/12/2018	29.8	Não descartado
27/12/2018	32.2	18.8
28/12/2018	18.2	Não descartado
29/12/2018	15.6	16.3
30/12/2018	19.6	37.4
31/12/2018	11.2	18.4

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thais Reikoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer