

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: Shell BC10 / FPSO Espirito Santo

Junho 2011

DATA	OCM – STARBOARD SLOP TANK		FLOTATION UNIT OUTLET	
	Sample Report No.	TOG Gravimetrico (mg/L)	Sample Report No.	TOG Gravimetrico (mg/L)
1-Jun-11	4569-11	5.2	4568-11	11.5
2-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4570-11	5.0
3-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4571-11	5.0
4-Jun-11	4573-11	5.0	4572-11	7.9
5-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4574-11	10.8
6-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4949-11	14.1
7-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4950-11	11.3
8-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4951-11	7.9
9-Jun-11	4953-11	9.4	4952-11	8.8
10-Jun-11	4955-11	12.8	4954-11	10.2
11-Jun-11	4956-11	12.1	4957-11	10.3
12-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4958-11	9.4
13-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4959-11	6.3
14-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4960-11	10.4
15-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4961-11	11.2
16-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	4962-11	5.0
17-Jun-11	5335-11	17.6	5334-11	5.0
18-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5336-11	5.0
19-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5337-11	5.0
20-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5338-11	5.0
21-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5340-11	8.6
22-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5341-11	5.0
23-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5342-11	14.8
24-Jun-11	5343-11	14.2	5344-11	5.0
25-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5345-11	5.0
26-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5346-11	5.0
27-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5347-11	5.0
28-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5348-11	5.0
29-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5349-11	5.0
30-Jun-11	Não Descartado	Não Descartado	5782-11	7.7

OBS: As análises foram realizadas de acordo com o método USEPA 1664


Legenda:

- (X): não há resultado da análise de TOG gravimétrico devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos.
- os resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios referentes à coleta das mesmas.
- A **Especificação** apresentada refere-se ao valor máximo permissível, estabelecido pela **RESOLUÇÃO Nº 393, Art. 5**, de 08 de Agosto de 2007 do **CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA**.

1



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé
Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/nº Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil
CEP 27937-539



Gleydston Neri dos Santos
Supervisor do Laboratório
CRQ 03212855 - 3ª Região



1/1