

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: Shell BC10 / FPSO Espirito Santo

Julho 2011

DATA	OCM – STARBOARD SLOP TANK		FLOTATION UNIT OUTLET	
	Sample Report No.	TOG Gravimetrico (mg/L)	Sample Report No.	TOG Gravimetrico (mg/L)
1-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5783-11	8.2
2-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5784-11	6.8
3-Jul-11	5785-11	9.5	8793-11	5.0
4-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5786-11	6.6
5-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5787-11	5.0
6-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5788-11	5.0
7-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5789-11	6.2
8-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5790-11	5.6
9-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5791-11	5.2
10-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5792-11	5.0
11-Jul-11	5793-11	6.3	5794-11	5.0
12-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	5795-11	5.0
13-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6012-11	5.0
14-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6013-11	5.0
15-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6014-11	5.0
16-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6015-11	5.0
17-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6016-11	5.0
18-Jul-11	6018-11	5.0	6017-11	5.0
19-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6019-11	5.0
20-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6020-11	5.0
21-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6021-11	5.7
22-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6022-11	5.0
23-Jul-11	6024-11	23.1	6023-11	5.9
24-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6025-11	5.0
25-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6565-11	8.8
26-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6566-11	6.8
27-Jul-11	6568-11	34.3	6567-11	31.8
28-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6569-11	18.0
29-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6570-11	15.3
30-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6571-11	17.4
31-Jul-11	Não Descartado	Não Descartado	6572-11	20.4

OBS: As análises foram realizadas de acordo com o método USEPA 1664


Legenda:

- (X): não há resultado da análise de TOG gravimétrico devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos.
- os resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios referentes à coleta das mesmas.
- A **Especificação** apresentada refere-se ao valor máximo permissível, estabelecido pela **RESOLUÇÃO Nº 393, Art. 5**, de 08 de Agosto de 2007 do **CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA**.

1



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé
Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/nº Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil
CEP 27937-539



Gleydston Neri dos Santos
Supervisor do Laboratório
CRQ 03212855 - 3ª Região



1/1