

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: Shell BC10 / FPSO Espirito Santo

Outubro 2011

DATA	OCM – STARBOARD SLOP TANK		FLOTATION UNIT OUTLET	
	Sample Report No.	TOG Gravimetrico (mg/L)	Sample Report No.	TOG Gravimetrico (mg/L)
1-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8034-11	14.2
2-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8035-11	15.7
3-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8036-11	13.8
4-Out-11	8238-11	7.4	8037-11	14.1
5-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8239-11	15.8
6-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8240-11	12.9
7-Out-11	8242-11	12.5	8241-11	14.6
8-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8243-11	11.0
9-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8244-11	10.1
10-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8245-11	9.7
11-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8246-11	15.6
12-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8247-11	5.0
13-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8248-11	5.0
14-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8249-11	5.0
15-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8250-11	7.4
16-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8251-11	8.8
17-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8595-11	6.9
18-Out-11	8597-11	8.6	8596-11	5.0
19-Out-11	8599-11	5.4	8598-11	5.0
20-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8600-11	5.0
21-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8601-11	5.4
22-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8602-11	5.0
23-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8603-11	5.0
24-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8604-11	5.0
25-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8605-11	5.0
26-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8606-11	5.0
27-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8607-11	5.0
28-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8608-11	5.0
29-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8609-11	5.0
30-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8794-11	5.0
31-Out-11	Não Descartado	Não Descartado	8795-11	5.0

OBS: As análises foram realizadas de acordo com o método USEPA 1664


Legenda:

- (X): não há resultado da análise de TOG gravimétrico devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos.
- os resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios referentes à coleta das mesmas.
- A **Especificação** apresentada refere-se ao valor máximo permissível, estabelecido pela **RESOLUÇÃO Nº 393, Art. 5**, de 08 de Agosto de 2007 do **CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA**.

1



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé
Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/nº Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil
CEP 27937-539



Gleydston Neri dos Santos
Supervisor do Laboratório
CRQ 03212855 - 3ª Região



1/1