

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Fernando Neder dos Santos

Cargo: District Representative

Empresa: Nalco Brasil Ltda

Endereço: Rua Lauro Müller, 116. Sl 705. Botafogo. Rio de Janeiro. Tel: (21) 2527-1060

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/4/2011	Não Descartado	6.0
02/4/2011	Não Descartado	26.0
03/4/2011	Não Descartado	14.0
04/4/2011	Não Descartado	7.0
05/4/2011	Não Descartado	14.0
06/4/2011	Não Descartado	Não Descartado
07/4/2011	8.2	Não Descartado
08/4/2011	14.5	Não Descartado
09/4/2011	22.4	Não Descartado
10/4/2011	21.4	Não Descartado
11/4/2011	17.1	25.7
12/4/2011	10.0	12.0
13/4/2011	11.0	7.0
14/4/2011	7.0	9.0
15/4/2011	10.0	12.5
16/4/2011	12.0	21.0
17/4/2011	Não Descartado	9.5
18/4/2011	13.0	15.5
19/4/2011	15.6	19.7
20/4/2011	23.3	19.9
21/4/2011	22.0	Não Descartado
22/4/2011	22.3	12.3
23/4/2011	22.0	16.4
24/4/2011	Não Descartado	24.7
25/4/2011	27.9	27.0
26/4/2011	23.1	11.0
27/4/2011	Não Descartado	20.6
28/4/2011	16.9	15.9
29/4/2011	24.3	7.9
30/4/2011	Não Descartado	21.6

Legenda:

- (X): não há resultado de análise gravimétrica devido a problemas durante o transporte e/ou conservação dos frascos
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta



Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé

Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/n° Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil. CEP 27937-539




Gleydston Neri dos Santos

Supervisor do Laboratório - CRQ 03212855 - 3ª Região